

Prüfzeichenbescheinigung *Test Mark Certificate*

Mit dieser Bescheinigung bestätigt das DVGW-Prüflaboratorium Energie der DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, dass für das/die Produkt/e / *By this certificate the DVGW-Test Laboratory Energy of DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg approves that following product/s*

Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre / *detachable pipe connections for metal pipes*
Typ „Einschraubverschraubungen Form E (PEFLEX)“ / *type „screw-in fittings form E (PEFLEX)“*
für Rohr 6 mm bis 42 mm / *for tube 6 mm up to 42 mm*

hergestellt durch / *manufactured by*

VOSS Fluid GmbH
Lüdenscheider Str. 52 – 54; 51688 Wipperfürth; Deutschland

nach den Prüfgrundlagen / *acc. to following test guidelines*

Hausverfahren / *in-house pocedure* DBI-GTI 118

erfolgreich getestet wurde / *have been tested successfully.*

Die Ergebnisse der Dichtheitsprüfung mit 100 Vol.-% Wasserstoff sind in den nachfolgenden Prüfberichten dokumentiert. / *The test results of leak testing with 100 Vol.-% hydrogen are documented in following test reports.*

B 23/07/4140 vom 20.07.2023


Der oben genannte Hersteller ist berechtigt, das DBI-Prüfzeichen für die oben genannten Produkte in Übereinstimmung mit der „Nutzungsvereinbarung für das DBI-Prüfzeichen“ anzuwenden. / *The aforementioned manufacturer is authorized for using the DBI-Test mark for the aforementioned products according to the „Utilization agreement for the DBI-Test mark“.*


Die Prüfzeichenbescheinigung ist gültig bis zum: / *The test mark certificate is valid until:*

19.07.2028



Freiberg, 22.09.2023


Dipl.-Ing. Ronald Aßmann
Prüfstellenleiter / *Head of test laboratory*



Diese Bescheinigung bestätigt die Einhaltung von technischen Anforderungen in den genannten Prüfgrundlagen durch die genannten Produkte. Sie bestätigt keine Normkonformität der geprüften Produkte. Das DBI-Prüfzeichen gilt nur in Verbindung mit dem/n oben genannten Prüfbericht/en. / *This certificate approves the fulfillment of technical requirements of the tested products. It does not certify the conformity according to standards. The DBI-Test Mark is valid only in conjunction with the aforementioned test report/s.*