

# PRÜFZEICHENBESCHEINIGUNG

## zur Wasserstofftauglichkeit

100 Vol.-% in Erdgas

Das DVGW-Prüflaboratorium Energie der DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH  
Freiberg bestätigt die erfolgreiche Prüfung von

Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre;  
Typ „VOSSRing<sup>M</sup>-Schneidringverschraubungen“;  
für Rohr 6 mm bis 42 mm

in Anlehnung an die Prüfgrundlage  
DBI-GTI 118:2021-11

Prüfungen zu „H2ready“ für lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre

Die Ergebnisse der Prüfung sind in den nachfolgenden Prüfberichten dokumentiert.

B 23/074140 | 20.07.2023

Aufgrund dieser Prüfzeichenbescheinigung ist der Antragsteller

VOSS FLUID GmbH  
(Lüdenscheider Str. 52 – 54, 51688 Wipperfürth, Deutschland)

berechtigt, das Gewährleistungszeichen H2ready für die oben genannten Produkte in Übereinstimmung  
mit der Satzung anzuwenden. Die Prüfzeichenbescheinigung ist gültig bis zum 19.07.2026.



Dipl.-Ing. Ronald Aßmann  
Leiter Prüflaboratorium

Freiberg, den 22.09.2023

DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg | DVGW-Prüflaboratorium Energie  
Halsbrücker Straße 34 | D-09599 Freiberg, Germany | pruefstelle@dbi-gruppe.de

Diese Bescheinigung bestätigt die Einhaltung von technischen Anforderungen in den genannten Prüfgrundlagen durch die genannten Produkte. Diese beziehen sich ausschließlich auf Funktion/Dichtheit und nicht auf Materialien soweit in den Prüfgrundlagen nicht separat ausgewiesen. Sie bestätigt keine Normkonformität der geprüften Produkte. Die Gewährleistungsmarke H2ready gilt nur in Verbindung mit dem/n oben genannten Prüfbericht/en. Sind Auflagen in den Prüfberichten, die der Gewährleistungsmarke zugeordnet sind, angegeben, so beginnt das Recht zur Benutzung der Gewährleistungsmarke erst nach deren Umsetzung.